


SCHUKO-Steckdose



AM/AT/AZ/BA/BE/BF/BG/BI/BJ/BY/CF/CS/CZ/DE/
EE/EG/ER/ES/ET/GE/GL/GR/HR/HU/ID/IR/IS/IT/KR/
KZ/LB/LT/LU/LV/LY/MD/MK/MR/MZ/NL/NO/PE/PT/
PY/RO/RU/RW/SA/SE/SI/SO/SR/SY/TJ/TR/UA/UY/UZ
2pol. + ⊕
250V ~, 16 A

* = Nicht polarisiertes System (Keine Festlegung für den Anschluss von Außenleiter und Neutraleiter)

Länderkürzel nach ISO 3166: AM=Armenien; AT=Österreich; AZ=Aserbaidschan; BA=Bosien-Herzegowina; BE=Belgien;
BF=Burkina Faso; BG=Bulgarien; BI=Burundi; BJ=Benin; BY=Weißrussland; CF=Zentralafrikanische Republik;
CS=Serbien und Montenegro; CZ=Tschechische Republik; DE=Deutschland; EE=Estland; EG=Agypten; ER=Eritrea;
ES=Spanien; FI=Finnland; GE=Georgien; GL=Grönland; GR=Griechenland; HR=Kroatien; HU=Ungarn; ID=Indonesien;
IR=Iran; IS=Island; IT=Italien; KR=Süd Korea; KZ=Kasachstan; LB=Libanon; LT=Litauen; LU=Luxemburg; LV=Lettland;
MD=Moldavien; MK=Mazedonien; MR=Mauretanien; MZ=Mosambik; NL=Niederlande; NO=Norwegen; PE=Peru;
PT=Portugal; PY=Paraguay; RO=Rumänien; RU=Russland; RW=Ruanda; SA=Saudi Arabien; SE=Schweden;
SI=Slowenien; SO=Somalia; SR=Surinam; SY=Syrien; TJ=Tadschikistan; TR=Türkei; UA=Ukraine; UY=Uruguay;
UZ=Usbekistan

Vorbereiten der Leiter für schraubenlose Klemme

min. 10
Erforderliche Abisolierlänge: 10 mm
Leiterdurchmesser max.: 2,6 mm

Für massive Leiter 1 - 2,5 mm²

Flexible Leiter 1 - 2,5 mm²,
mit Stiftkabelschuhen, mit einer
Stiftlänge von 10 mm.

Flexible Leiter 1 - 2,5 mm² mit
Aderendhülse, gasdicht vercrimt,
Abisolierlänge bei Isolierumfassung
entsprechend größer.

Flexible Leiter 1 - 2,5 mm²,
ultraschall-verschweißt